



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
W ramach: Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Popielów, dn. 03.03.2017 r.

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

Do zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów”

W związku ze złożonymi zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1:

1. Z informacji uzyskanych od dostawców rur wynika iż rury, które mają zostać zastosowane do wykonania przewiertów sterowanych, a których parametry są wskazane w projekcie w zakresie średnic od DN 40 do DN 75 PE RC SDR 17 PN10 nie przechodzą testu na zgodność PAS 10 75 (mają zbyt cienkie ścianki), w związku z powyższym faktem należało by rozważyć konieczność zastosowania rur dla w/w średnic o parametrach PE RC SDR 11. Prosimy o informację jakie parametry mają posiadać rury do wykonania przewiertów sterowanych dla w/w średnic.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla średnic ϕ 40 -75 PE należy stosować rury zgodnie z STWiOR, tj. PE 100 RC SDR 17 PN 10.

Pytanie nr 2:

2. W przedmiarze robot etap – V znajduje się pozycja nr 4

4	TS 00 TS 01 TS 03	Horizontalny przewiert sterowany i montaż rurociągów osłonowych z rur polietylenowych PE 100RC, SDR17; ϕ 125/7,4 mm wraz z robotami ziemnymi przy montażu uzbrojenia oraz wykonaniem próby szczelności 51,0 - 51,0 (na tranzyście Sz2 do Sz3) = 0 m	m	0,0
---	-------------------------	--	---	-----

Prosimy o informację czy w tej pozycji należy wpisać cenę jednostkowa dla zerowego obmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy podać cenę jednostkową dla pozycji nr 4.

Z up. Wójta

mgr Marieta Kupka
Zast. Wójta

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)