

Popielów, dn. 08.03.2010r.

ITR.ZP-341/01/10

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Moje boisko - ORLIK 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie”.

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Inwestor w przedmiarze punktu 28 opisuje: Dostawa i montaż nawierzchni boiska z trawy sztucznej koloru zielonego - typ włókna monofil w kształcie litery C, włókna wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym oraz wypełniona Intil ProGeo. Pragnę poinformować iż taki zapis nie powinien w dokumentacji dotyczącej budowy Boiska Orlik – 2012, wypełnienie powinno być zgodne z badaniem laboratorium danego produktu. Proszę dostosowanie zapisów w przedmiarze zgodnie z dokumentacją umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Sportu dotyczącej Budowy Boisk – Orlik 2012.

Jakiegokolwiek zmiany „typowej specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści

- a) Rozdziału 2, p 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej i 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego
- a także
- b) Rozdziału 11, p. 4. A Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej

Spowoduje odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich)

Odpowiedź:

W przedmiarze punktu 28 należy przyjąć dostawę i montaż nawierzchni boiska z trawy sztucznej zgodnej z typową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązujących w roku 2010 :

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Z up. Wójta
mgr Marieta Kupka
Zastępca Wójta