

Popielów, dn. 08.03.2010r.

ITR.ZP-341/01/10

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Moje boisko - ORLIK 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie”.

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Inwestor w przedmiarze robót 28 d.3 opisuje nawierzchnie z trawy syntetycznej. TJ. „Dostawa i montaż nawierzchni boiska z trawy sztucznej koloru zielonego - typ włókna monofil w kształcie litery C, włókna wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym, wysokość włókna min. 60 mm, skład chemiczny włókna polietylen, ciężar włókna min. 11000Dtex, gęstość trawy min 97000/m2, nawierzchnia z wklejonymi liniami boiska w kolorze białym/żółtym wypełniona Intil ProGeo” Taki opis jest niezgodny z SIWZ, która w sposób zgodny z Założeńiami Ministerstwa Sportu i Turystyki określiła parametry trawy syntetycznej. Proszę o skorygowanie zapisu w przedmiarze.

Odpowiedź:

W przedmiarze punktu 28 należy przyjąć dostawę i montaż nawierzchni boiska z trawy sztucznej zgodnej z typową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązujących w roku 2010 :

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Pytanie 2:

Zamawiający w SIWZ określa grubość warstwy ET jako 30 mm, natomiast w przedmiarze jest to 35 mm. Jaka grubość należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującą w roku 2010 typową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – **30 mm**

Z up. Wójta

mgr Marieta Kupka
Zastępca Wójta