

ITR.ZP-341/02/10

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siolkowice – etap IV i Nowe Siolkowice, gmina Popielów”.**

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Wykonawca zwrócił się z prośbą o odstąpienie od warunku:

- udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości rurociągów tłocznych min. 4000m, długości rurociągów przyłączeniowych min. 3000m oraz wykonania min. 150 przydomowych prefabrykowanych pompowni ścieków z PE (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).  
a zastąpienie zapisem w brzmieniu:

- udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości rurociągów tłocznych min. 4000m, długości rurociągów przyłączeniowych min. 3000m oraz wykonania przydomowych prefabrykowanych pompowni ścieków z PE** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

Nasza prośbę motywujemy faktem, iż zapis zawarty w SIWZ bardzo mocno zawęża grono wykonawców mogących przystąpić do przetargu, co może skutkować wysokimi cenami ofertowymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu zawartego SIWZ :

- udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości rurociągów tłocznych min. 4000 m, długości rurociągów przyłączeniowych min. 3000 m oraz wykonania min. **150 przydomowych prefabrykowanych pompowni ścieków.** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

Z up. Wójta

*mgr Marieta Kupka*  
Zastępca Wójta