

Popielów, dn. 07.04.2010r.

ITR.ZP-341/02/10

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siolkowice – etap IV i Nowe Siolkowice, gmina Popielów”.

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1:**

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 11 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, pkt. 2 ppkt. 1 wymaga, aby Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości rurociągów tłocznych min. 4000m, długości rurociągów przyłączeniowych min. 3000m oraz wykonania min. 150 przydomowych prefabrykowanych pompowni ścieków z PE

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeżeli Wykonawca wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości rurociągów tłocznych ponad 400m, długości rurociągów przyłączeniowych ponad 300m, oraz wykonał ponad 150 przydomowych prefabrykowanych pompowni ścieków z kręgów betonowych B45

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił zapis SIWZ w związku z tym uznaje za spełnienie warunku polegającego na wykonaniu prefabrykowanych pompowni przydomowych z kręgów betonowych B45.

Z up. Wójta

mgr Marieta Kupka  
Zastępcza wójta