

Popielów, dn. 09.04.2010r.

ITR.ZP-341/02/10

### Do zainteresowanych

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów”.

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie 1:**

Dlaczego Zamawiający ograniczył wybór wyposażenia pompowni domowych do jednego dostawcy?

Uzasadnienie: Określenie z zakresie rzeczowym zamówienia cyt. „Wyposażenie przepompowni domowej stanowić będzie kompletny zestaw składający się z pompy wyporowej z rozdrabniaczem i silnikiem mokrym”

Taki sposób sformułowania „z silnikiem mokrym” oznacza, że pompy mają być produkcji czeskiej sprzedawane przez polskiego dostawcę. Jak do tej pory żaden z krajowych czy zagranicznych producentów nie stosuje pomp silników „mokrych”. A zatem takie określenie jest wyznaczeniem konkretnego dostawcy, co jest niezgodne z Prawem o Zamówieniu Publicznym i narusza swobodę wyboru i konkurencji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie ogranicza wyboru wyposażenia pompowni domowych. Obecnie na rynku krajowym i zagranicznym występują dostawcy spełniający warunki przedstawiane w specyfikacji technicznej.

Przyjęte w specyfikacji rozwiązania techniczne zostały przyjęte z uwagi na ujednoczenie systemu już pracującego na terenie gminy.

Z up. Wójta  
mgr Marieta Kupka  
Zastępcza Wójta