

Popielów, dn. 09.04.2010r.

ITR.ZP-341/02/10

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów”.

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Czy dopuszcza się stosowanie pomp wporowych do pompowni domowych, równoważne z zaprojektowanymi np. pompa ORKA5/4” firmy INWAP z Brzegu, która spełnia wszystkie parametry projektowane i jest równoważna ?

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się stosowanie pompowni domowych równoważnych technicznie co do zaprojektowanych np. pompownie domowe firmy INWAP

Odpowiedź na pyt 1 i 2:

Szczegółowy opis pompowni przydomowej został przedstawiony w Specyfikacji Technicznej tom 3 pkt. 5.3.8. Po wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem o zatwierdzenie materiałów i stwierdzenia ich równoważności przez Inspektora Nadzoru lub autora dokumentacji projektowej z zapisami przedstawionymi w ST zostaną one dopuszczone do zastosowania.

Złp. Wójta
mgr Marieta Kupka
Zastępca Wójta